

Rzekuń, dn. 7 kwietnia 2021 r.

FPZ.271.1.3.2021

Do Wykonawców

ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

dotyczy: Postępowania na „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń – VI etap”

Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia na „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń – VI etap”

Pytanie 1: W dołączonej do dokumentacji projektowej w opinii geotechnicznej, określono iż „woda gruntowa występuje na głębokości 1,8m lub w stanie wysokim w mokrych porach roku lustro wody swobodnej może stabilizować się płycej o około 0,5m”. Prosimy o podanie w jakiej porze roku wykonywane były odwierty? Stanowi to istotny czynnik cenotwórczy na zadaniu, ponieważ kanalizacja zgodnie z projektem posadowiona jest do 4m głębokości a obecne lustro wody gruntowej w dolinie Narwi występuje na bardzo wysokim poziomie.

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, iż odtworzenie nawierzchni asfaltowej będzie obejmowało tylko obszar zdjęty po wykonanych robotach sanitarnych a nie całą szerokość jezdni?

Pytanie 3: Na wcześniejszych odcinkach wykonanej już kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 na odbudowywanej nawierzchni drogi wynosiła 20cm, teraz w etapie VI jest 15cm, występuje rozbieżność. Stanowi to znaczny cenotwórczy efekt rzeczowy. Prosimy o potwierdzenie, iż odtwarzana konstrukcja to 3cm warstwa bitumiczna ścieralna, 3cm warstwa bitumiczna wiążąca 15cm kruszywo łamane 0/31,5 i 10cm warstwa odcinająca?

Pytanie 4: Z wizji lokalnej wynika, iż nawierzchnia bitumiczna jest w bardzo złym stanie. Na etapie VI realizowanych robót projektant założył tylko 2477,5m² odtworzenia asfaltu. Z wizji wynika, iż będzie tychże odtworzeń ze względu na spękania dużo więcej. Koszt odtworzenia nawierzchni stanowi ogromny składnik wyceny tej inwestycji. W związku z powyższym czy Zamawiający dopłaci za wykonanie większej ilości odtworzeń, jeżeli zajdzie taka konieczność, niż przyjęta ilość przez projektanta?

Pytanie 5: Czy zamawiający dopuści odtworzenie nawierzchni ścieralnej bitumicznej ręcznie, czy wymagane będzie doprowadzenie do stanu istniejącego czyli ułożenie warstwy układarką do mas bitumicznych?

Pytanie 6: Czy realizowana inwestycja przebiega w pasie drogi gminnej czy już droga ta jest przekazana i jest drogą powiatową. Prosimy o określenie komu należy uiścić opłaty za zajęcie pasa drogowego gminie czy powiatowi? Stanowi to znaczny aspekt wyceny, ponieważ za zajęcie pasa w powiecie występują wyższe stawki.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Ad 1. Dokumentacja była wykonana we wrześniu, tj. w porze jesiennej.

Ad 2. Odtworzenie nawierzchni powinno obejmować obszar tylko po wykonanych robotach sanitarnych.

Ad 3. Wcześniejszych odcinki wykonanych już kanalizacji były zrealizowane na podstawie tej samej dokumentacji projektowej. Prosimy opierać się na załączonej dokumentacji, w której nie będziemy dokonywać żadnych zmian.

Ad 4. Zamawiający nie przewiduje większej ilości odtworzeń nawierzchni.

Ad 5. Droga znajduje się w zarządzie dróg powiatowych wobec czego warunki odtworzenia nawierzchni i konstrukcji zostaną ustalone w Decyzji zajęcia pasa drogowego wydanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce.

Ad 6. Droga od dnia 01.01.2021 r. jest drogą powiatową.

W odpowiedzi na pytania (2-6) dotyczące technologii odtworzenia nawierzchni informujemy, że przedmiotowa droga od dnia 01.01.2021 r. jest w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce wobec czego warunki odtworzenia nawierzchni i konstrukcji zostaną ustalone w Decyzji zajęcia pasa drogowego wydanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce.

W zakresie ilości odtworzenia Zamawiający określił szacunkowe ilości w przedmiarze, który nie stanowi podstawy do rozliczenia. Ostateczną ilość zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót niezwiązanych z infrastrukturą drogową określa Wykonawca, zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót.

Uzyskanie Decyzji zajęcia pasa drogowego, opracowanie czasowej organizacji ruchu i jej wprowadzenie leży po stronie Wykonawcy. Opłaty z tytułu zajęcia przedmiotowego pasa drogowego stanowią koszt Wykonawcy.

Wykonawca zgłaszając do odbioru Zamawiającemu wykonane prace jest zobowiązany do przedłożenia protokołu odbioru pasa drogowego, bez usterek wydanego przez Zarząd Dróg Powiatowych.

WÓJD

mgr Bartosz Podolak