

Rzekuń, dn. 31.08.2021 r.

FPZ.271.1.19.2021

Do Wykonawców

ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

dotyczy: przetargu na „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Rzekuń gm. Rzekuń”.

Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia na „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Rzekuń gm. Rzekuń”.

1. Prosimy o wyjaśnienie dużej rozbieżności ilości robót do wykonania. W opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ wykazano odcinki do wykonania, Si-S2, S1-z1, Si1-Sr, S3-S17, P-S3-S5 i S4-s18. Z profili podłużnych i z rysunku zagospodarowania wynika, iż do wykonania na tychże odcinkach jest 582 metry rury fi 200 i 20 sztuk studni, natomiast w załączonych do dokumentacji przedmiarach do wykonania jest 350,5 metra rury fi 200 i 12 sztuk studni. Prosimy o wskazanie na podstawie czego wyceniać zadanie dokumentacji projektowej czy przedmiaru i usunięcie błędnych danych wprowadzających oferentów w błąd?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zakres robót do wykonania nie obejmuje całej dokumentacji projektowej. Wskazane odcinki podane w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót wynoszą odpowiednio:
ul.Poziomkowa:

Si-S2 83m

S1-z1 5,5m

Ul.Sadowa i część ul.Leszczynowej:

Si1-Sr 67m

S3-S17 122m

P-S3-S5 52,5m

S4-S18 18m

S4-z1 2,5m

Łączna długość sieci fi 200 do wykonania wynosi 350,5m

Wykonawca Wykona odcinki sieci łącznie z pompownią oznaczoną pkt. P.

W załączniku mapa (ul.Sadowa i część ul.Leszczynowej) z odcinkami do wykonania, zaznaczone kolorem.

WOJT
J. Podolak
mgr Bartosz Podolak